



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА г. МОСКВЫ

ОСТАНКИНСКАЯ
МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА

ул. 1-я Останкинская, д. 35,
Москва, 129515

ГБОУ Школа № 1499
г. Москвы

Матвеевой Т.А.

ул. Ростокинская, д. 3,
г. Москва, 129128
(495)181-04-47

№ _____
Об.10.2015 21-02-2015

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства об
образовании в Российской Федерации,
о пожарной безопасности

Останкинской межрайонной прокуратурой г. Москвы совместно с 5 РОНД Управления по СВАО ГУ МЧС России по г. Москве проведена проверка исполнения законодательства об образовании в Российской Федерации, о пожарной безопасности при осуществлении деятельности Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы Школа № 1499 (далее – ГБОУ Школа № 1499 г. Москвы).

В соответствии со ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ: образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии со ст. 37 Федерального Закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», определяющей права и обязанности учреждений в области пожарной безопасности, руководители учреждений обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. Руководители учреждений осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В ходе проверки в помещениях отдельных структурных подразделений образовательного учреждения выявлены нарушения ФЗ № 69 «О пожарной безопасности» и Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (далее ППР РФ).

АБ 0001966

Так, в нарушение п. 61 ППР в РФ отсутствует проектная документация на системы автоматической противопожарной сигнализации и оповещения по всем структурным подразделениям ГБОУ.

В ходе проверки дошкольного отделения ДОШ № 6, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Бажова, д. 22, выявлены следующие нарушения:

- в нарушение п. 343 ППР в РФ, допущено хранение товара на расстоянии менее 0,5 м от светильников (кладовая группы № 7, кладовая группы № 9);

В ходе проверки школьного отделения ШО № 2, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Малахитовая, д. 15, выявлены следующие нарушения:

- в нарушение п. 61 ППР в РФ, в помещении книгохранилища отсутствует (один из двух необходимых) дымовой пожарный извещатель;

- в нарушении п. 42 ППР в РФ, допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильника (подвальное помещение под пищеблоком);

- в нарушение п. 23 б ППР в РФ, допущено использование подвального помещения не по назначению (складирование вещей).

Выявленные нарушения указывают на то, что сотрудниками ГБОУ Школа № 1499 г. Москвы, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Ростокинская, д. 3, не в полной мере исполняются требования действующего федерального законодательства, что является недопустимым и свидетельствует о невыполнении ими своих должностных обязанностей, а также отсутствии контроля со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», -

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры, принять исчерпывающие меры к устранению выявленных нарушений федерального законодательства.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру в установленный законом месячный срок с предоставлением копий приказов о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц (предварительно по факсу 8(495)687-89-59).

И.о. межрайонного прокурора
советник юстиции

К.А. Тумов

